



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

Управление по Курортному району

197706, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Транспортная, д. 1, тел. (812) 437-34-09

«13» августа 2021 г., 16 час. 00 мин. № 35-1-311/1/1

(дата и время составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 27.07.2021 № 35-1-311, учётный № проверки 78210061000200399808

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проводится в рамках:

федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Микрюковой Ксенией Сергеевной – старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курортного района управления по Курортному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Здание и территории дошкольного образовательного учреждения

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пос. Красавица, д. 20, лит. А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга, ИНН 7827001187, юридический адрес: 197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 4, лит. А.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «04» августа 2021 года, 11 час. 00 мин.

по «13» августа 2021 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

9. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Из групповой ячейки (п. 17-22 ч.п. 1-Н, согласно плана, предоставленного ГБДОУ № 30) с одновременным нахождением более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ст. 53 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2022	
2.	Из групповой ячейки (п. 1-10 ч.п. 1-Н, согласно плана, предоставленного ГБДОУ № 30) с одновременным нахождением более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ст. 53 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2022	
3.	В коридоре без естественного проветривания длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более (п. 3 ч.п. 1-Н, согласно плану, предоставленного ГБДОУ № 30) отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ст. 56 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп в), п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.06.2022	
4.	Ширина эвакуационного пути не соответствует нормативному (50 см) (при дверях, открывающихся из помещений в коридоры с двусторонним расположением две-рей, ширина эвакуационного пути уменьшается на ширину дверного полотна (90 см) (п. 3 ч.п. 1-Н, согласно плана, предоставленного ГБДОУ № 30)	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ст. 53 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2022	
5.	Ширина эвакуационного пути не соответствует нормативному (29 см) (при	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ст. 53 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях	01.06.2022	

	дверях, открывающихся из помещений в коридоры с двусторонним расположением две-рей, ширина эвакуационного пути уменьшается на ширину дверного полотна (89 см) (п. 32 ч.п. 1-Н, согласно плана, предоставленного ГБДОУ № 30)	пожарной безопасности»; п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
6.	Для помещений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией не предусмотрено автоматическое закрытие противопожарных нормально открытых клапанов, осуществляющееся по сигналу, формируемому автоматической пожарной сигнализацией	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ст. 83 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»	01.06.2022	
7.	Руководителем организации не обеспечено автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР в РФ)	01.06.2022	
8.	Не составлена декларация пожарной безопасности в отношении здания (части здания) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1	п. 1 ч. 2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ст. 64 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	
9.	Руководителем организации не обеспечено наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери, предусмотренного изготовителем (ч.п. 30 пом. 1-Н согласно предоставленного поэтажного плана объекта)	п. 29 ППР в РФ	01.06.2022	
10.	Руководителем организации не обеспечено наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери, предусмотренного изготовителем (ч.п. 37 пом. 1-Н согласно предоставленного поэтажного плана объекта)	п. 29 ППР в РФ	01.06.2022	
(указывается выявленные нарушения обязательных требований)				

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О

техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Курортного района управления по Курортному
району Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу Микрюкова К.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов),
проводившего выездную проверку)



Микрюкова Ксения Сергеевна – старший инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Курортного района управления по Курортному району Главного управления МЧС
России по г. Санкт-Петербургу, телефон: (812) 437-34-08, E-mail: bogpn_spb@.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный
телефон, электронный адрес (при наличии))

Предписание для исполнения получил (а):

Сержант Наталия Владимировна, заведующий ГБДОУ детский сад № 30 комбинированного
вида Курортного района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)

«16» часов «00» минут «13» августа 2021 г.

См.

(подпись)